



Centralkę zamontować w  
pom. rozdzielni RG  
w piwnicy.

#### UWAGI:

1. Magistrale należy układać przewodem YTKSYekw 1x2x0,8mm2 w topologii liniowej. Maksymalna długość przewodu 1200 mb.

#### PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII I REHABILITACJI

Tytuł rysunku: SCHEMAT TESTOWANIA OPRAW AW I EW

Skala: - - -

Branża: ELEKTRYCZNA Faza projektu: WYKONAWCZY

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136  
21-200 Parczew Data opracowania: 30.05.2019

Projektował: mgr inż. Wojciech Grudziński  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
instalacji elektrycznych nr ewid. BL/138/92

Podpis:

Współpraca: mgr inż. Jarosław Maleszewski

Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa: "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA  
STUDIO ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok  
tel. (0-85) 661-08-48

Nr. Rys: E-20