


LEGENDA	
h=3m	Maszst odgromowy z podstawą betonową 3m
h=2m	Maszst wsporczy z podstawą betonową 2m
h=1m	Maszst wsporczy z podstawą betonową 1m
■	Złącze krzyżowe
●	Zacisk krawędziowy
↺	Połączenie metaliczne zwodu poziomego z obróbką blacharską lamelami, podstawami central wentylacyjnych
—	Zwód poziomy drut FeZn Ø 8mm montowany na wspornikach niskich klejonych lub wspornikach "na feic"
	Szyna wyrównania potencjałów, połączyć z GSP budynku.

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII I REHABILITACJI

Tytuł rysunku: INSTALACJA ODGROMOWA. RZUT DACHU

Skala: 1:100

Branka: ELEKTRYCZNA Faza projektu: WYKONAWCZY

Investor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136 21-200 Parczew

Data opracowania: 30.05.2019

Projektował: mgr inż. Wojciech Grudziński

Podpis:

Współpraca: mgr inż. Jarosław Maleszewski

Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa: STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok tel. (0-85) 661-08-48

Nr. Rys: E-7