

**KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KLIMATYZATOR
BASENOWY W POCIENIU (1 szt.)**

ELEMENT	DŁUGOŚĆ (m)	IŁOŚĆ (szt.)	WAGA JEDNOSTKOWO (kg/m)	WAGA ŁĄCZNI (kg)
C120	8,50	1	13,4	113,9
C80	1,35	1	8,64	11,66
☑100x100x4	2,0	1	11,73	23,46
blacha gr.10mm	0,11x0,11	4	0,907	3,63
blacha gr.10mm	0,2x0,2	4	1,875	7,50
ŁĄCZNIE stali na jedną podstawę				160,15
kotwy segmentowe M10/110				16szt.
podkładki gumowe 200x200x10				4szt.

- UWAGA:**
1. Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie:
 - 2x farba podkładowa
 - 2x farba chlorokauczukowa wierzchniego krycia
 2. Konstrukcję montować do płyty stropowej kotwami rozporowymi M10/110.
 3. Pod podstawę konstrukcji ułożyć taśmę amortyzującą z gumy gr. 1cm.
 4. Po wypoziomowaniu konstrukcji klimatyzatory montować zgodnie z instrukcją producenta.
 5. Wszystkie elementy stalowe spawane ze sobą
 6. Słupy podstaw przy przejściu przez wierzchnie powłoki pokrycia dachowego zabezpieczyć kołnierzem z papy do wys. 20cm
 7. Połączenie elementów stalowych spawane - spoiny 2,5mm

**PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII, REHABILITACJI
I ZAKŁAD REHABILITACJI**

Tytuł rysunku: KONSTR. WSPORCZA CENTRALI BASENOWEJ

Skala:	1:20
--------	------

Branża:	Faza projektu:
ARCHITEKTURA	WYKONAWCZY


Investor:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Lokalizacja:	Parczew, ul. Kościelna 136 21-200 Parczew	Data opracowania:	30.05.2019r.
--------------	--	-------------------	--------------

Projektował: <div style="text-align: center;"> mgr inż. arch. Jan K. Hahn Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94 </div>	Podpis:
---	---------

<p>Sprawdził:</p> <p>mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz</p> <p>Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016</p>	<p>Podpis:</p>
--	----------------

Opracowanie:	
--------------	--

Jednostka projektowa:  STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok tel. (0-85) 661-08-48	Nr. Rys: A-39
--	----------------------