



ZESTAWIENIE STALI NA KONSTRUKCJĘ WSPORCZĄ POD KLIMATYZATORY I AGREGATY ZLOKALIZOWANE NA DACHU (4 szt.)

ELEMENT	DŁUGOŚĆ (m)	IŁOŚĆ (szt.)	WAGA JEDNOSTKOWO (kg/m)	WAGA ŁĄCZNIE (kg)
C120	11,52	1	13,4	154,37
C80	2,1	1	8,64	18,14
100x100x4	3,2	1	11,73	37,53
blacha gr.10mm	0,11x0,11	4	0,907	3,63
blacha gr.10mm	0,2x0,2	4	1,875	7,50
ŁĄCZNIE stali na jedną podstawę				221,17
kotwy segmentowe M10/110				16szt.
podkładki gumowe 200x200x10				4szt.

ŁĄCZNIE stali na 3 podstawy	663,51
kotwy segmentowe M10/110 na 3 podstawy	48szt.
podkładki gumowe 200x200x10 na 3 podstawy	12szt.

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KLIMATYZATORY ZLOKALIZOWANE NA DACHU WYKONAĆ 3 SZT.

- UWAGA:
- Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie:
2x farba podkładowa
2x farba chlorokauczukowa wierzchniego krycia
 - Konstrukcję montować do płyty stropowej kotwami rozporowymi M10/110.
 - Pod podstawę konstrukcji ułożyć taśmę amortyzującą z gumy gr. 1cm.
 - Po wy poziomowaniu konstrukcji klimatyzatory montować zgodnie z instrukcją producenta.
 - Wszystkie elementy stalowe spawane ze sobą
 - Słupy podstaw przy przejściu przez wierzchnie powłoki pokrycia dachowego zabezpieczyć kołnierzem z papy do wys. 20cm
 - Połączenie elementów stalowych spawane - spoiny 2,5mm

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII, REHABILITACJI I ZAKŁAD REHABILITACJI

Tytuł rysunku: KONSTR. WSPORCZA POD CENTRALE WENT.

Skala: 1:20

Branża: ARCHITEKTURA Faza projektu: WYKONAWCZY

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136 21-200 Parczew Data opracowania: 30.05.2019r.

Projektował: mgr inż. arch. Jan K. Hahn Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL/11/87, BL/282/94 Podpis:

Sprawił: mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL-PKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016 Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa: STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok tel. (0-55) 661-08-48 Nr. Rys: A-37